

Мүгедектерге арналған қолжетімді ортаның сақталуы
тұрғысынан әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін
түгендеу (паспорттау) жүргізу жөніндегі
әдістемелік ұсынымдарға
2-қосымша

Әлеуметтік инфрақұрылым объектісінің қолжетімділік

ПАСПОРТЫ

№33

2022 ЖЫЛҒЫ «19» ЖЕЛТОҚСАН

№36 «Топотушки» ЖБҚ МКҚК

(объектінің толық заңды атауы)

+77013029097

(пошта мекенжайы, телефондар, факстер, e-mail)

Елді мекеннің атауы: Маңғыстау обласы, Ақтау қаласы, №12 шағын аудан, №41 ғимаратында орналасқан

1. Қызмет түрі: Мектепке дейінгі тәрбие мақсаты

2. Меншік субъектісі (меншік иесі): Ергизова Ольга Александровна

3. Нысанның жалпы мәліметі: 02.05.2019 жылғы, реестр №002168779591 техникалық паспорты рәсімделген

Ғимараттардың, кіретін есігі бөлек үй-жайлардың саны; әсеке тұрған ғимарат, қабаттардың саны; қосылған, жапсарлас ғимарат, ғимараттағы қай қабат; салынған (күрделі жөндеу) жылы

4. Ұсынылатын қызметтердің жалпы көлемі: көрсетілетін адам саны 320-ға жуық және сыйымдылық саны 280-ге жуық.

күніне қызмет көрсетілетін адамдар саны, сыйымдылық және т.б.

4.1 Оның ішінде мүгедектер үшін: Ерекше бала саны 0, мүмкінділігі шектеулі бала саны 0

мүгедектер саны көрсетіледі

БТИ жоспары бойынша үй-жай №	Объекті элементтерінің атауы	ҚР ЕЖ 3.06-101-2012 тармақтары	белгіленген мүгедектер санаты	Мүгедектер үшін белгіленген қолжетімділік нормативі, өлшем бірлігі	Нақты ауқымы, бар	Нормативке сәйкес келмеген жағдайда бейімдеу бойынша ұсынылатын іс- шаралар: орнату, құру, жөндеу, ауыстыру немесе қайта құру
1	2	3	4	5	6	7
Келушілердің қоліктұрағы						
	«Мүгедек» сәйкестендіру белгісі бар көлік құралдарына арналған тұрақ орындарының саны, алғашқы 100 орынға 4 орын есебінен анықталады (яғни, 1:25), келесі 100 орыннан 2 орын (1:50) есептеледі.	«Мүгедек» сәйкестендіру белгісі бар көлік құралдарына арналған тұрақтар орындары ені 4.3.1.6 Г-қосымшасына сәкес болу тиіс. Қолжетімді автотұрақ орындарының ені кемінде 3,6 м, жаяу жүргіншілер жолы 1,2 м болуы тиіс. Егер екі автотұрақ орындары шектесетін болса, жаяу жүргіншілер жолы біреу болуы мүмкін, онда Г қосымшасында көрсетілгендей, оны шарт бойынша 1,5 м кеңейту қажет.	К,О, С	-тұрақтың орындары ені 3,66 м, және ұзындығы 5,38 м кем емес жобаланады. -жаяу жүргіншілер жолы 1,2 м болуы тиіс.	Қолжетімді Қолжетімді Қолжетімді	Қолжетімді
	Халықтың қимылы шектеулі топтары үшін ең жоғарғы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қоғамдық және тұрғын-үй ғимараттары және	4.3.1.15 2-суретте көрсетілгендей бөгет маңына кемінде 0,6 м арақашықтықта тактильдік ескерту белгілерін орнату.		0,6 м арақашықтықта болу тиіс	Қолжетімді	Қолжетімді

	құрылыстары аумағында келесідей іс-шараларды іске асыру ұсынылады.					
	Жиіктас пандусы	4.3.1.20 4-суретте көрсетілгендей, ұзындығы кем дегенде 0,6 м түсі және мәтін құрылымы бойынша қарама-қарсы, ені кем дегенде 1,5 м құрайтын ескерту жолақтары бар жиіктас пандустарын жобалау ұсынылады.	К,О, С	ұзындығы 60 см, ені кем денеде 150 см	Қолжетімді	Қолжетімді
	Демалыс орындар	4.3.1.22 Демалыс орындары басқа деңгейде орналасқан жаяу жүргіншілер жолымен шектесетін болса, осы аралық беттерінің бірқалыпты ауысуын қамтамасыз ету қажет.	К,О, С,3	Демалыс орындарында арқа тірегіші бар биіктігі 0,38 м бастап 0,58 м дейінгі әртүрлі орындықтарды қолдану қажет. Орындықтарда кемінде бір шынтақ қоятын қанаты болуы қажет. Орындық астындағы аяққа арналған ең аз бос кеңістік орындық тереңдігінен 1/3 кем болмауы тиіс.	Қолжетімді	Қолжетімді
	Үй-жайлар мен олардың элементтері					
	Пандусы бар кіреберіс	4.3.2.2 көлемі 2,2 м × 2,2 м болуы тиіс. Кіреберіс алаң мен тамбур жабынының бетінде 1 % - 2 % шегінде көлденең еңіс болуы тиіс.	К,О, С	Көлемі 2,2 м × 2,2 м	Қолжетімді	Қолжетімді
		4.3.1.10 Жаяу жүргіншілер жолдары, жаяу жолдар мен пандустар төсемі		қатты материалдардан жасалуы, тегіс, кедір-бұдырлы, саңылаусыз болуы тиіс.	Қолжетімді	Қолжетімді
		Бетоннан жасалған		жапсарлар қалыңдығы 0,015 м аспауы тиіс.	Қолжетімді	

		төсемдер плиталарының арасындағы				
	Көру қабілеті шектеулі адамдарға, қозғалыс жолында, жылдам уақытында сезініп, тануға мүмкіндік береді және қауіпті жерлерді таякшамен немесе жаяу адамның аяқтарының тікелей жанасуымен немесе қабылдау арқылы жүзеге асырылады.	4.3.2.3 тармақшасында көрсетілгендей болуы тиіс.	К,О, С,3	-құлақ бойынша қозғалысты бағдарлау үшін жол қозғалысының тактильдік бедерлі белгілену керек. -электрондық қоңырау сигналдарының белгілерін қамтамасыз ету керек. өз кезегінде кіру, шығу есіктері, дәліз. дыбыс ақпаратын	Қолжетімді Қолжетімді Қолжетімді Қолжетімді	Қолжетімді
	Кіреберіс есіктер	4.3.2.4 Мүгедектер үшін қолжетімді кіреберісі	К,О, С,3	ені кемінде 0,9 м болуы тиіс.	Қолжетімді	Қолжетімді
	Сыртқы есік табалдырығы	4.3.2.5 Ғимаратқа кіретін сыртқы есік табалдырығының әрбір деңгейінің биіктігінің деңгейі.	К,О, С,3	биіктігі 0,014 м аспауы керек	Қолжетімді	Қолжетімді
	есікті автоматтандыру	4.3.2.8 Сондай-ақ есіктерді автоматты ететін есіктерді қолдану керек.	К,О, С,3	5 секунд	Қолжетімді	Қолжетімді
	Кіреберістегі ғимараттағы есіктер және ашық	4.3.2.11 Кіреберістегі және ғимараттағы ашық есіктерді, сондай-ақ қоршауларды соққыға төзімді материалдардан орындау керек. Есіктердегі түссіз төсемдерді жаяу жүргіншілер жолының беті жасалу керек.		1,5 м жоғары және 1,2 м төмен емес және биіктігі 0,1 м және ені кемінде 0,2 м деңгейде түсі ашық, бірден көзге түсетіндей қарастыру керек.	Қолжетімді	Қолжетімді

		4.3.2.13 «Өзіңнен» бағытына ашу кезінде есіктің алдында мүгедектер арбасын маневр жасау (орағыту) керек.	К,О, С,З	1,2 м болуы керек, ал ені бойынша 1,5 м кем емес «өзіңе» бағытына ашу кезінде – кем дегенде 1,5 м болуы керек.	Қолжетімді	Қолжетімді
		4.3.2.15 Тамбур тереңдігі көрсетілген.	К,О, С,З	1,8 м бастап 1,5 м дейін (реконструкциялау кезінде) болған кезде оның ені кемінде 2 м болуы тиіс.	Қолжетімді	Қолжетімді
		4.3.2.16 Есіктер бірден қозғалған және бір жақты ашылған кезде тамбурлар көрсетілген өлшемде болу керек.	К,О, С,З	тамбур-шлюздардың тереңдігі ені кемінде 1,5 м болған кезде кемінде 2,3 м болуы тиіс.	Қолжетімді	Қолжетімді
	Пандусты безендіру					
	Пандус орнына Электро көтергішті орнатылса	4.3.2.20 пандусты көтеру құрылғыларымен ауыстыру керек. Ерекше жағдайларда бұрандалы пандустармен қамтамасыз етуге рұқсат етіледі.	О,	Жүк көтеру биіктігі 0,8 м және одан көп болса, ені толық айналымда 2,0 м-ден кем емес.	1 кезеңді пандус орнатылған	Қолжетімді
		4.3.2.21 5 суретте көзделгендей пандустың әрбір деңгейге келесідей орындалуы керек.	К,О, С,З К,О, С,З К,О, С,З	басында және соңында ең төменгі өлшемі кемінде 1,2 м × 1,5 м алаңдар болуы қажет. Әрбір 8,0-9,0 м пандус маршының ұзындығынан кейін көлденең алаң орнатылуы керек. бұрылыстағы қозғалыс барысында кемінде 1,5 м өлшемде, ал бұрандалы пандуста - кемінде 2,0 м болуы керек.	Қолжетімді -780 см -598 см -295 см Қолжетімді	Қолжетімді

				Пандустардың алдындағы тактильдік кереғарлық едендік белгілер, мына жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс	Қолжетімді	
	Пандустарды безендіру	5-сурет. 4.3.2.22 Пандустың	К, О, С, 3	ені кемінде 1,2 м болуы тиіс.	Қолжетімді	Қолжетімді
	Пандустың баспалдақтары	4.3.2.28 Ашық баспалдақтардың баспалдақтары	О,	марштарының ені 1,35 м кем болмауы керек.	Қолжетімді	Қолжетімді
		Сатының көлденең тақтасының ені сыртқы	О, 3, С	Баспалдақтар үшін кемінде 0,4 м, ішкі баспалдақтар үшін кемінде 0,3 м болуы керек.	37 см	
		Сыртқы баспалдақтың көтергіштері сатыларының		(саты асты) биіктігі 0,12 м аспауы керек, ішкі - 0,15 м аспауы керек.	Ішінара қолжетімді	
		4.3.2.29 Баспалдақтар қырында қабырғаларға бүгілмеге орнатылу керек.	О, 3, С	радиусы 0,05 м аспайтын бүгілме болуы тиіс.	Қолжетімді	Қолжетімді
				бүйірлік шетінде биіктігі кемінде 0,02 м борттар болуы тиіс.	Қолжетімді	
		4.3.2.30 Пандустың бойлық еңісі келесідей болуы тиіс.	О, 3, С	еңісі 5 %-дан аспауы керек, (1:20).	Қолжетімді	Қолжетімді
				көтеру биіктік (маршты) 8 %-дан (1:12) көп емес еңісте 0,8 м аспауы керек.	-7,8 гр -10,5 гр -7,7 гр	
		4.3.2.31 және 4.3.2.32 Ашық баспалдақ маршы	О, 3, С	3 баспалдақтан кем болмауы ж/е 12 баспалдақтан аспауы тиіс.	7 баспалдақтан Тұрады	Ішінара қолжетімді
				0,6-0,8м ашық баспалдақтар алдында ені 0,3 м бастап 0,5 м дейін тактильдік ескерту жолақтарын қарастыру керек.	Қолжетімді	Қолжетімді

		4.3.2.34 Егер тұтқалар қуысқа орнатылса, онда таяныш пен қуыстың жоғарғы деңгейінің арасы	К,О, З,С	Ең төменгі арақашықтық 0,45 м болуы тиіс.	Қолжетімді	
		4.3.2.35 Тірек құрылғыларының тұтқасын, әдеттегідей.		диаметрі 0,035 м бастап 0,045 м дейінгі дөңгелек қимадай жасау ұсынылады.	Қолжетімді	Қолжетімді
		4.3.2.36 Тұтқаларда пандустың екі жағынан да жоғарғы және төменгі		деңгейде 0,3 м ұзын көлденең дөңгелектенген шығыңқы жер болуы тиіс.	Қолжетімді	
	Санитарлық-тұрмыстақ үй-жайлар					
		4.3.3.5 Есіктер тұтқалары, тетіктер, крандар, кнопкалар т.б.	К,О, З,С	0,8 м бастап 1 м дейінгі биіктікте орналастырылуы тиіс.	Қолжетімді	Қолжетімді
		4.3.3.12 Жалпы пайдаланатын санитариялық тораптардың әмбебап кабинасының жоспардағыдай орындалу керек.	К,О, З,С	ені – кемінде 1,65 м, тереңдігі – кемінде 2 м болуы тиіс және де ілмек көздеу керек.	Қолжетімді	Қолжетімді
		4.3.3.16 Жеке дәретханалар және душ кабиналарының есіктері келесідей болуы керек:	К,О, З,С	- ені 1,2 м кем емес жарықта; - сыртқа ашылатын немесе сырғымалы есіктер пайдаланылуы; - тік, көлденең тұтқалар болуы тиіс	Есіктің ені 90см қолжетімді	Қолжетімді
		4.3.3.18 Дәретханадағы және душтағы қайырмалы	К,О, З,С	- жарма есіктің ішкі жағындағы ұзындығы кемінде 0,6 м;	Қолжетімді	Қолжетімді

		тіректі тұтқалар мынадай болуы керек:	К,О, З,С	- құлыппен қатар ұзындығы кемінде 0,14 м;	Қолжетімді	
			К,О, З,С	- есік ілгішінен кемінде 0,13 м арақашықтықта орналасқан;	Қолжетімді	
			К,О, З,С	- 0,8 м бастап 0,9 м дейінгі биіктікте орнатылған.	Қолжетімді	
		4.3.3.19 Дәретханадағы санитарлық құралдар:	К,О, З,С	- айна кемінде 1 м биіктікте орнатылады;	Қолжетімді	Қолжетімді
			К,О, З,С	еден деңгейінен 1 м бастап 1,2 м дейінгі биіктікте орналасуы тиіс.	Қолжетімді	
	4.3.3.20 Қолжуғыш:	4.3.3.22 Иінтіректі немес басу әрекетіндегі су крандарын, ол мүмкін болмаған кезде электронды басқарылатын жүйелерді қолдану ұсынылады. Унитазға су ағызуды басқаруды кабинаның бүйірлік қабырғасына орналастыру ұсынылады.	К,О, З,С	- еден деңгейінің бетінде 0,4 м бастап 0,6 м биіктікте және унитаздың шетінен 0,15 м бастап 0,3 м дейінгі арақашықтықта орналастырылуы;	Қолжетімді	Қолжетімді
		4.3.3.23 Шұғыл көмек көрсету нүктелері:		- қабырғамен қарама-қарсы түсте болуы тиіс.		
		4.3.3.25 Қимылы шектеулі адамдарға қолжетімді жайларда жабын қалыңдығы (түгінің биіктігін қоса алғанда)		- 0,013 м артық түкті кілемдерді қолдануға жол берілмейді.	Қажет етпейді	Қолжетімді

Оқу-тәрбие мақсатындағы ғимараттар мен үй-жайлар

	Қабырғаға белгіні ені кемінде 150 мм етіп орындау ұсынылады және шығатын жердегі жолдардың сол жағында – қара түсті әріптер мен белгілері бар ашық реңк, оң жағында – ашық түсті әріптер мен белгілер бар қою реңк болуы тиіс.	4.3.16.20 Реңк пен фон белгілерінің қарама-қарсылығы 1:4 кем болмауы тиіс.	К,О, З,С	Белгі жолағын орнату биіктігі - 0,9 м бастап 1,6 м дейін. Пайдаланушының көз деңгейіндегі қабырғадағы белгілердің ұсынылатын биіктігі - 1,2 м бастап 1,6 м дейін.	Қолжетімді	Қолжетімді
	Көрсеткіштер, ақпараттық материалдар үлкен әріптермен басылуы, қою шрифтімен белгіленуі, әріптер фон түсіне қарама-қарсы болуы тиіс.	4.3.16.21 Ақпарат сондай-ақ қолжетімді және Брайль шрифтісін немесе материалдың аудио-нұсқасын қоса алғанда, есту қызметінің бұзушылығы бар тұлғалардың пайдалануына қолайлы болу үшін басқа форматта болуы тиіс.	К,О, З,С		Қолжетімді	Қолжетімді
	Көру қызметінің бұзушылығы бар тұлғалар, қарт адамдар үшін – көрсеткіштер және маңдайшалар, белгілер ірі қоғамдық ғимараттарда бейімделудің маңызды элементі болып табылады.	4.3.16.22 Маңдайшалар еден деңгейінен 1,4 м бастап 1,5 м дейінгі биіктікте, көздің көру деңгейінде орнатылуы тиіс.	К,О, З,С		Қолжетімді	Қолжетімді

7. ҚОРЫТЫНДЫ

7.1. Элементтердің МГН үшін қолжетімділігі («Қ» - қолжетімді, «ІҚ» - ішінара қолжетімді, «ҚЕ» - қолжетімді емес)

№	Объекті элементтерінің атауы	Мүгедектердің санаттары			
		К	О	З	С
1	Кіріс топ	ІҚ	ІҚ	ІҚ	Қ
2	Жүру жолдары	ІҚ	ІҚ	ІҚ	Қ
3	Қызмет көрсету аймағы	ІҚ	ІҚ	ІҚ	Қ
4	Санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар	Қ	Қ	ІҚ	Қ
5	Ақпарат және телекоммуникация құралдары	Қ	Қ	ІҚ	ІҚ
6	Объекті аумағы	ІҚ	ІҚ	ІҚ	Қ

7.2. Объектінің мүгедектер үшін қолжетімділігі туралы қорытынды (қажетін «Х» белгісімен белгілеу)

№	Объекті элементтерінің атауы	Мүгедектердің санаты			
		К	О	З	С
1	Объекті толықтай қолжетімді				
2	Объекті ішінара қолжетімді	Х	Х	Х	Х
3	Объекті қолжетімсіз				

Объектінің тексеру бойынша жұмыс тобының мүшелері:

Турганбаева Бағдат Сырымовна «Ақтау қаласы бойынша
білім бөлімі» ММ-нің басшысы

(қолы)

Есетова Гүлзира «Саламатты ел» қоғамдық қорының
директоры

(қолы)

«Ақтау қалалық жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы
бөлімі» ММ-нің басшысы Саркенов Ерлан Абдигалымович

(қолы)

«19» желтоқсан 2022ж.

Объектінің жетекшісі:

Ергизова Ольга Александровна
(Т.А.Ө.)

№36 «Топотушки» бөбекжайы ЖБҚ МКҚК-ның
директоры

(лауазымы)

(қолы)

Объектінің тексеру бойынша жұмыс тобының мүшелері:

Турганбаева Бағдат Сырымовна «Ақтау қаласы бойынша
білім бөлімі» ММ-нің басшысы




(қолы)

Гайбатов Руслан Шатхарович «KAZAKHSTAN ACTIVE
REHABILITATION» қоғамдық қорының басшысы

(қолы)

«Ақтау қалалық жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы
бөлімі» ММ-нің басшысы Саркенов Ерлан Абдигалымович



(қолы)

«19» желтоқсан, 2022ж.



Объектінің жетекшісі:

Ергизова Ольга Александровна
(Т.А.Ә.)

№36 «Топотушки» бөбекжайы ЖБҚ МКҚК-ның
директоры



(қолы)

(қолы)

Ескерту:

1. Мүгедектер санатының қысқартылуы: К - кресло-арбамен жүретін мүгедектер; О - тірек-қимыл аппараты бұзылған, кресло-арбамен жүрмейтін мүгедектер; З - көру қабілеті бұзылған мүгедектер, С - есту қабілеті бұзылған мүгедектер.

2. мүгедектер үшін объектінің қолжетімдігін қамтамасыз ету үшін қажетті нормативтер жартылай қалың қаріппен бөлінген («Мүгедектер үшін белгіленген қолжетімділік нормативі» 4-баған). Қалған нормативтер ұсынымдық сипатта болады.

3. Бірнеше тексерілетін элемент (баспалдақ, жүру жолы және т.б.) болған кезде тиісті бөлімдердің қосымша көшірмелерін (қосымша беттерді) пайдалану қажет.

4. Паспортқа мүгедектерге қызмет көрсетуге арналған үй-жайлардың жоспарлау шешімдерінің, объектілерінің, қабаттарының жоспарлары (схемалары) қоса беріледі, оларға БТИ паспортынан (болған жағдайда) тексерілетін объектінің: жүру жолдарының, алаңдар мен басқа да объектілердің нөмірі жазылады. Бұл нөмірлер сауалнаманың 1-бағанына жазылады.





